六层弱电平面图（一） 1:150

序号	图例	名称	安装方式	线型图例	配线及配管说明
1		超色半球摄像机	吸顶安装		(Cat.6 UTP)+(RVV-2x1.5) 25G20 CC/SCE/WC
2		超色球机	支架壁挂，吸顶安装		(Cat.6 UTP)+(RVV-2x1.5) 25G20 CC/SCE/WC
3		电梯轿厢摄像机	电梯轿厢内安装		(SYV-75-5)+(RVV-2x1.5) 25G20 CC/SCE/WC
4		枪式摄像机	支架壁挂，支架见原安装		(Cat.6 UTP)+(RVV-2x1.5) 25G20 CC/SCE/WC
5		读卡器	墙上等边 86型预埋盒，高距离成度1.3米		RVV-6x1.0 SG20 SCE/WC
6		磁力锁	门上安装		RVV-4x1.0 SG20 SCE/WC
7		出门按钮	墙上安装 安装高度1.3米		RVV-2x1.0 SG20 SCE/WC
8		紧急报警开关	配合家具安装		RVV-4x1.0 SG20 SCE/WC
9		楼层三角探测器	吸顶安装		RVV-4x1.0 SG20 SCE/WC
10		分路对讲软件主机，机顶盒，功放	设置于护士站		主机、机架设备1xCat.6e UTP 就接医院内网信息插座
11		分体显示屏	壁挂安装		显示屏采机顶盒 HDMI就线
12		分体对讲-高距叫号激活扬声器	吸顶安装		扬声器主功放 RVP-2x1.5 SG20 SCE/WC
13		视频叫号软件主机，功放	设置于护士站		主机1xCat.6e UTP 就接医院内网信息插座
14		条形双色LED屏	配合二次，设置于窗口上方		LED屏至主机中的控制卡 1xCat.6e UTP
15		排号器	设置于挂壁摄像机旁		
16					
17					
18					

序号	图例	名称	安装方式	线型图例	配线及配管说明
1		外放信息插座	墙上等边 86型预埋盒，距离完成面0.3米		1(Cat.6 UTP) 25G20 SCE/WC/F
2		内放信息插座	地面完成面0.3米		2(Cat.6 UTP) 25G25 SCE/WC/F
3		2个内网信息插座	为墙配合家具安装		3/0(Cat.6 UTP) 25G25 SCE/WC/F
4		电话插座	注：插座头上的TCo为		备用：每个底位增加1(Cat.6 UTP) 15G20，以此类推
5		1个外网信息插座+1个内网信息插座	综合业务实验室上		1(Cat.6 UTP) 15G20，2(Cat.6 UTP) 15G25，以此类推
6		2个内网信息插座+1个外网插座	机房，安装高度同综合业务实验室等一致		
7		2个内网信息插座+1个外网插座			

序号	图例	名称	安装方式	线型图例	配线及配管说明
8		信息发布插座	墙上等边 86型预埋盒，距离完成面0.3米		1(Cat.6 UTP) 15G20 SCE/WC/F
9		光纤终端盒位	安装方式和信息发布屏类型匹对后二次画图		
10		外网无线AP	墙上等边，86型预埋盒，底距完成面0.3米		1(Cat.6 UTP) 15G20 SCE/WC/F
11		内网无线AP	吊装内安装		1(Cat.6 UTP) 15G20 15G25 SCE/WC/F
12		包厢小外网插座	吊顶内安装		1(Cat.6 UTP) 15G20 SCE/WC/F
13		室内无线对讲天线	墙上等边，2个86型预埋盒，底距完成面1.8米		1(TCo)+2(Cat.6 UTP) 25G20 SCE/WC/F
14		综合布线桥架	吸顶于或用顶内安装		1/2 英寸软闭四轴电缆
15		注：弱电强电插座距离电插座1.5m外，其他弱电插座距离强电插座0.3m安装，插座类型详见电施图。	安装整柱或用顶内安装		

中国建筑西南设计研究院有限公司
THE CENTRAL SOUTHWEST ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD

建设单位(分项目)
成都高城投资开发有限公司

设计项目
遂宁市人民医院整迁项目

子项名称
10号楼

图名(分项目)
六层弱电平面图（一）

专业负责人
项目负责人
审核
校对
设计
制图
比例
图号
版次