

成都市温江区人民医院

中药煎制废气排口整改项目（第二次）

院内遴选公告

因项目服务要求有较大调整，我院拟对本项目进行重新遴选，诚邀符合要求的供应商在本公告的有效期内将资料发送至本院采购部邮箱进行报名。

一. 项目基本情况

1、项目名称：

成都市温江区人民医院中药煎制废气排口整改项目（第二次）

2、项目详情：

项目描述：将科研大楼2楼中药房内中药煎制废气引至楼顶排放。

服务要求：① 便于科室操作，满足中药房煎制废气收集需求。风机及收集装置的开关需安装在中药房内，保证在熬制中药时可以同步开启废气收集处理设备并可以完全收集废气，无外漏；保证设备使用时无噪音，尽量保持静音。

② 安装后，若遇大风、大雨恶劣天气，按照医院通知在24小时内安排人员现场进行检查，有问题需立即修复。如发现破损等不能修复的情况，供应商应免费更换，直至满足科室使用需求、屋顶废气达标排放。

商务要求：① 时间要求：合同签订后15天内完成安装。

② 安装地点：成都市温江区康泰路86号科研大楼

③ 质保期：安装验收之日起三年。

④ 付款条件：安装调试完成且经采购人验收合格并开具合格全额发票后，采购人 30 日内支付合同金额的 100%。

服务配套产品清单：

序号	名称	数量	单位	材质	其他要求
1	废气收集装置	1	套	不锈钢	在科研大楼 2 楼中药房内新增废气收集装置（中药房预计设有 3 个中药煎制台，呈 L 型摆放，需保证煎制废气完全收集）
2	废气排放管	1	套	不锈钢	收集废气接入医院预留排放管道后，引至 5 楼楼顶排放。排气管高度需不少于 22.05m，若 2 楼至 5 楼层高不足，则需在楼顶另外新增排气口（要求美观）
3	风机	1	台	/	在楼顶安装功率足够的风机，保证废气可以从 2 楼中药房抽至楼顶排放
4	废气净化/处理设备	1	套	/	建议使用活性炭吸附工艺，若供应商有更优净化/处理工艺，选择最终处理效果更优为准

二、报价要求：

1. 本项目预算金额为 19800 元，报价时以人民币报价，报价高于预算金额的为无效报价。

2. 此报价含运输、安装、调试、维保等内容以及全部人工、税费。

三、供应商要求：

（一）. 投标人参加本次投标活动应具备下列条件：

1. 具有独立法人资格，相应的经营范围，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照和经营许可。

2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录，能提供良好售后服务。
4. 在经营活动中三年内没有重大违法记录。
5. 本项目不接受联合体报名。

(二). 投标人报名时需以下资料/物品:

1. 统一社会信用代码营业执照（企业法人）或统一社会信用代码法人登记证书（事业法人）复印件。
2. 授权书：法定代表人/单位负责人授权书原件、法定代表人/单位负责人身份证复印件、授权代表身份证复印件；授权书格式自拟，需明确授权人及受权人，需有双方签章。
3. 参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。
4. 报价单（模板见附表）。

注：以上资料均需加盖公章，若提供资料不全、不实或未按要求提供，将导致投标或中标资格被取消。

四. 供应商不得具有的情形:

1. 提供虚假材料谋取成交；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
3. 与采购人或其他供应商恶意串通；
4. 向采购人、专家小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
5. 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
6. 未按照文件确定的事项签订采购合同；

7. 合同转包或者违规分包；
8. 提供假冒伪劣产品；
9. 低于成本价不正当竞争；
10. 法律法规规定的其他情形。

注：供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

五. 公告期限、时间地点、联系方式：

公告期限：自本公告发布之日起三个工作日

报名及提交资料截止：2024年06月12日17:00

报名方式：将文件要求的完整报名资料发送至采购部邮箱

邮箱地址：2240851577@qq.com

联系时间：09:00~11:30；14:30~17:00

地 址：成都市温江区康泰路86号，成都市温江区人民医院第三
住院部9楼采购部办公室

联 系 人：肖老师

联系电话：028-82720735

六. 遴选时间：报名结束后根据报价情况确定成交供应商。

七. 本公告解释权归采购人所有。



附表：报价明细表

服务内容	报价（元）	伴随服务（若有）	备注

供应商名称：

（盖单位公章）

联系人：

联系电话：

日期：

