

成都市温江区人民医院

检验科配电箱改造项目院内遴选公告

我院检验科因增加设备需要对三级配电箱进行改造，现对检验科配电箱改造项目进行遴选，诚邀符合要求的供应商在本公告的有效期限内将资料发送至本院采购部邮箱进行报名。

一. 项目基本情况

1、项目名称：

成都市温江区人民医院检验科配电箱改造项目遴选项目

2、项目详情：

项目需求：

- 1、 将配电箱内原有 250A 隔离开关更换成 315A 塑壳断路器，数量一只（315A 断路器符合以下要求：额定电流 I_n 315A、额定绝缘电压 U_i 800V、额定冲击耐受电压 U_{imp} 8kV、热磁式脱扣、具有过载保护、短路瞬时保护功能、保护等级 3 符合 IEC 60664-1、机械寿命 15000 次以上、高度 255mm/宽度 140mm/深度 110mm。IP 保护等级 IP40、IK 保护等级 IK07）
- 2、 将备用剩余电流动作漏电断路器（RCB-C20/1P+N 30mA）15 只，更换成 RCB-C40/1P+N 30mA 4 只，RCB-C63/1P+N 30mA 11 只。
- 3、 将原有 3P 微型断路器更换成 iC65N-C63A/3P，数量 2 只
- 4、 配电箱内主开关下端原为接线端子连接螺丝固定，发热后螺丝会松动，现更改为出线端增加主母排，在母排连线。

要求：1. 中选单位安装人员持证上岗，并按照行业要求规范安装相关配电设备；

2. 由于检验科为医院重点用电科室，中选公司接到医院通知后，在规定的时间内（3 个小时：具体以医院协调时间为准）完成所有整改和安装工作；

3. 停电 3 个小时期间，中选单位须提前做好现场临时用电保障，确保检验科实验室诸多检验设备不间断供电（临时用电取电点位由院方指定，临时用电所需材料由中选单位提供）。

时间要求：自合同签订后中选单位2个工作日内完成相关材料采购，并交付至院方指定位置。

质保期：质保一年（不留质保金）。

二、报价要求：

本项目预算金额不高于 1.5 万元，报价时以人民币报价。

此报价含（运输、安装及人工、税费）。

三、供应商要求：

（一）. 投标人参加本次投标活动应具备下列条件：

1. 具有独立法人资格，相应的经营范围，独立承担民事责任的能力，并且具有有效的营业执照和经营许可。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录，能提供良好售后服务。

4. 在经营活动中三年内没有重大违法记录。

5. 本项目不接受联合体报名。

（二）. 投标人报名时以下资料/物品：

1. 统一社会信用代码营业执照（企业法人）或统一社会信用代码法人登记证书（事业法人）复印件。

2. 授权书：法定代表人/单位负责人授权书原件、法定代表人/单位负责人身份证复印件、授权代表身份证复印件；授权书格式自拟，需明确授权人及受权人，需有双方签章。

3. 参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录的承诺函（格式自拟）。

4. 报价单（模板见附表）。

注：以上资料均需加盖公章，若提供资料不全、不实或未按要求提供，将导致投标或中标资格被取消。邮箱报价时，文件以及邮件命名格式为：项目名称+公司名称 并在邮件里注明联系人及联系方式。

四． 供应商不得具有的情形：

1. 提供虚假材料谋取成交；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3. 与采购人或其他供应商恶意串通；

4. 向采购人、专家小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

5. 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

6. 未按照文件确定的事项签订采购合同；

7. 合同转包或者违规分包；

8. 提供假冒伪劣产品；

9. 低于成本价不正当竞争；

10. 法律法规规定的其他情形。

注：供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

五. 公告期限、时间地点、联系方式：

公告期限：自本公告发布之日起三个工作日

报名及提交资料截止：2024 年 12 月 12 日 17:00

报名方式：将文件要求的完整报名资料发送至采购部邮箱

邮箱地址：2240851577@qq.com

联系时间：09:00～11:30；14:30～17:00

地 址：成都市温江区康泰路 86 号，成都市温江区人民医院第三
住院部 9 楼采购部办公室

联 系 人：肖老师

联系电话：028-82720735

六. 遴选时间：报名结束后根据报价情况确定成交供应商。

七. 本公告解释权归采购人所有。

成都市温江区人民医院

2024 年 12 月 10 日

采购部

附表：报价明细表

内 容	报 价（元）	伴随服务（若有）	备注

供应商名称：(盖单位公章)

联系人：

联系电话：

日 期：

