

成都市温江区人民医院

口腔科牙床医用气体设备（正压、负压）采购项目院内遴选公告

因医院发展需要，现对口腔科牙床医用气体设备（正压、负压）采购项目进行遴选，诚邀符合要求的供应商在本公告的有效期内将资料发送至本院采购部邮箱进行报名。

一. 项目基本情况

（一）项目名称：成都市温江区人民医院口腔科牙床医用气体设备（正压、负压）项目

（二）数量：牙科电动抽吸系统 1 台

（三）用途的简要说明：提供 5-6 台牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾；有效保护医生护士和患者，防止交叉感染；提高治疗区域可视度；避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。

（四）技术规格、参数与要求：

牙科电动抽吸系统

1. 环境条件：环境温度：5℃~40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86~106kpa 通风流量 $\geq 0.1\text{m}^3/\text{s}$ 。

2. 电源条件：电压：220V、频率：50Hz、电源消耗：1.3KW

3. 工作时间：100%连续工作。

4. 结构形式：真空负压机组采用的动力源为优质高效的气环真空泵，整套牙科电动抽吸系统由负压泵、分离部分等组成。

5. 整套机组的抽吸流量： $\geq 900\text{L/min}$;

6. 机组的抽吸负压： $\leq -14\text{Kpa}$;

7. 分离部分，带有自动分水器，可实现自动排污

8. 最小占地面积： $1\text{m} \times 1\text{m}$

牙科电动无油空压机

1. 额定电压：220V

2. 频率：50Hz

3. 电源消耗：2.25 KW

4. 结构形式

5. 整台医用无油空气压缩机由压缩机机头、储气罐、自动排水器等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点，。

6. 产气量最大每台 450L/分钟，0.4bar 下产气量 270 L/min;

7. 每台空压机为 3 个 ZB200 机头组成

噪音： ≤ 70 分贝;

8. 储气罐容积为 100L，内外喷塑，保证气体的洁净；带有压力容器资质证书；罐体安装有安全阀、压力表、自动排水阀及单向阀。

9. 最小占地面积： $2\text{m} \times 1\text{m}$

（五）供货范围：成都范围内

（六）售后服务的要求：在质量保证期内，产品及其配套产品如发生任何质量问题，接到报修电话后 20 分钟内到达现场，视具体情

况最迟 8 小时之内解决故障，在此期间如发生重大质量及安全问题可进行退货处理，退货发生的一切费用全部由供应商承担，也可进行更换，更换所发生的一切费用全部由供应商负责。供应商应具有良好、迅速的售后服务能力，在对设备的如期交货、安装、及时解决设备故障及设备使用中技术问题的解答等方面具有良好的支持。

（七）质量保证期：一年

（八）响应时间：合同完成签到后 5 个工作日完成相关材料采购，并交付至院方指定位置。

（九）附表：材料清单

序号	名称	规格型号	单位	数量	最高限价（单价）	技术参数
1	空气维修阀	Φ20	个	5	94	1. 规格：DN20*1 2. 连接方式：氩弧焊 3. 材质：不锈钢 304 4. 气压试验 5. 泄漏性试验 6. 空气吹扫、脱脂 7. 安装位置：室内正压主管道，地埋安装
2	（空气）不锈钢管	Φ20	米	96	58	1. 规格：DN20*1 2. 连接方式：氩弧焊 3. 材质：不锈钢 304 4. 气压试验 5. 泄漏性试验 6. 空气吹扫、脱脂 7. 安装位置：室内正压主管道，地埋安装
3	不锈钢管弯头	Φ20	个	20	35	1. 规格：DN20*1 2. 连接方式：氩弧焊 3. 材质：不锈钢 304 4. 气压试验

						5. 泄漏性试验 6. 空气吹扫、脱脂 7. 安装位置：室内正压主管道，地埋安装
4	不锈钢管	Φ32	米	97	62	1. 规格：DN32*1 2. 连接方式：氩弧焊 3. 材质：不锈钢 304 4. 气压试验 5. 泄漏性试验 6. 空气吹扫、脱脂 7. 安装位置：室内正压主管道，地埋安装
5	不锈钢管弯头	Φ32	个	12	51	1. 规格：DN32*1 2. 连接方式：氩弧焊 3. 材质：不锈钢 304 4. 气压试验 5. 泄漏性试验 6. 空气吹扫、脱脂 7. 安装位置：室内正压主管道，地埋安装
6	不锈钢转接头	50 转 32	个	6	60	1. 规格：DN50/32*1 2. 连接方式：氩弧焊 3. 材质：不锈钢 304 4. 气压试验 5. 泄漏性试验 6. 空气吹扫、脱脂 7. 安装位置：室内正压主管道，地埋安装
7	不锈钢管	Φ50	米	78	71	1. 规格：DN50*2 2. 连接方式：氩弧焊 3. 材质：不锈钢 304 4. 气压试验 5. 泄漏性试验 6. 空气吹扫、脱脂 7. 安装位置：室内正压主管道，地埋安装

8	不锈钢管弯头	Φ50	个	5	54	1. 规格：DN50*2 2. 连接方式：氩弧焊 3. 材质：不锈钢304 4. 气压试验 5. 泄漏性试验 6. 空气吹扫、脱脂 7. 安装位置：室内正压主管道，地埋安装
9	不锈钢管三通	Φ50	个	5	77	1. 规格：DN50*2 2. 连接方式：氩弧焊 3. 材质：不锈钢304 4. 气压试验 5. 泄漏性试验 6. 空气吹扫、脱脂 7. 安装位置：室内正压主管道，地埋安装
10	负压吸引信号线	3*1.5	米	80	6.5	≥RVV3*1.0 无氧铜护套线
11	PVC 线管	Φ20	米	80	2	阻燃防火，穿线管。
12	牙科负压抽吸系统		套	1	10,078.00	真空度：≥-14kpa 最大抽吸量：≥900L/min 电机功率：≥1.3Kw 电机转速：≥2800 r/min 电压/频率：：220V/50HZ 电机防护等级/绝缘等级：IP54 / F 外形尺寸：540*440*1100mm 噪音值：≤65Db 排污方式：强排模式
13	牙科空压机组		套	1	9,072.00	输出压力范围：≥0.55-0.75MPa 产气量最大：≥450L/min，0.4bar 下 产气量 270 L/min 电机转速：≥1450 r/min 电机功率：2.2KW 供电电压：220V/50HZ 储气罐：100L，压力容器证书，内外喷塑防腐带自动冷凝水排放，噪音值：62Db，
14	安装调试服务	含设备管道安装	项	1	4,000.00	含设备管路线缆安装调试

二. 报价要求:

本项目预算金额 43747 元, 报价时以人民币报价。本项目为包干报价, 供应商所报价格为完成本项目的所有费用, 院方不再另行支付其他任何费用。

三. 供应商要求:

(一). 投标人参加本次投标活动应具备下列条件:

1. 具有独立法人资格, 相应的经营范围, 独立承担民事责任的能力, 并且具有有效的营业执照和经营许可。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录, 能提供良好售后服务。
4. 在经营活动中三年内没有重大违法记录。
5. 本项目不接受联合体报名。

(二). 投标人报名时需以下资料/物品:

1. 统一社会信用代码营业执照(企业法人)或统一社会信用代码法人登记证书(事业法人)复印件。
2. 授权书: 法定代表人/单位负责人授权书原件、法定代表人/单位负责人身份证复印件、授权代表身份证复印件; 授权书格式自拟, 需明确授权人及受权人, 需有双方签章。
3. 参加本次遴选活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录的承诺函(格式自拟)。
4. 报价单(模板见附表)。

5. 供应商提交报价单时，视作完全响应本公告的全部要求，请公司提供承诺函，格式自拟。

注：以上资料均需加盖公章，若提供资料不全、不实或未按要求提供，将导致投标或中标资格被取消。邮箱报价时，文件以及邮件命名格式为：项目名称+公司名称 并在邮件里注明联系人及联系方式。

四． 供应商不得具有的情形：

1. 提供虚假材料谋取成交；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
3. 与采购人或其他供应商恶意串通；
4. 向采购人、专家小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
5. 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
6. 未按照文件确定的事项签订采购合同；
7. 合同转包或者违规分包；
8. 提供假冒伪劣产品；
9. 低于成本价不正当竞争；
10. 法律法规规定的其他情形。

注：供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

五． 公告期限、时间地点、联系方式：

公告期限：自本公告发布之日起三个工作日

报名及提交资料截止：2025 年 3 月 21 日 11:30

报名方式：将文件要求的完整报名资料发送至采购部邮箱

邮箱地址：2240851577@qq.com

联系时间：09:00～11:30； 14:30～17:00

地 址：成都市温江区康泰路 86 号，成都市温江区人民医院第三
住院部 9 楼采购部办公室

联 系 人：肖老师

联系电话：028-82720735

六．遴选时间：报名结束后根据报价情况确定成交供应商。

七．本公告解释权归采购人所有。

成都市温江区人民医院



附表：报价明细表

序号	名称	规格型号	单位	数量	最高限价(单价)	报价
1	空气维修阀	Φ20	个	5	94	
2	(空气)不锈钢管	Φ20	米	96	58	
3	不锈钢管弯头	Φ20	个	20	35	
4	不锈钢管	Φ32	米	97	62	
5	不锈钢管弯头	Φ32	个	12	51	
6	不锈钢转接头	50 转 32	个	6	60	
7	不锈钢管	Φ50	米	78	71	
8	不锈钢管弯头	Φ50	个	5	54	
9	不锈钢管三通	Φ50	个	5	77	
10	负压吸引信号线	3*1.5	米	80	6.5	
11	PVC 线管	Φ20	米	80	2	

12	牙科负压抽吸系统		套	1	10,078.00	
13	牙科空压机组		套	1	9,072.00	
14	安装调试服务	含设备管道安装	项	1	4,000.00	
报价合计						

供应商名称：(盖单位公章)

联系人：

联系电话：

日期：

