

成都市温江区人民医院

感染性疾病医用设备采购项目院内遴选公告

为满足医院需求，现对感染性疾病医用设备采购项目进行遴选，诚邀符合要求的供应商在本公告的有效期内将资料发送至本院采购部邮箱进行报名。

一. 项目基本情况

(一) 采购内容及采购清单

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价
1	氧压检测表箱	超欠压报警	台	1	1780
2	304 不锈钢管	氧气 Φ 16	米	240	75
3	304 不锈钢管	氧气 Φ 8	米	78	45
4	氧气终端	新国标	个	24	235
5	氧气维修阀	主管道阀	个	2	200
6	房间维修阀	房间维修阀	个	14	50
7	氧气设备带	铝合金	米	66	230
8	304 不锈钢管	负压 Φ 32	米	240	135
9	304 不锈钢管	负压 Φ 10	米	78	56
10	负压终端	新国标	个	24	235
11	负压维修阀	主管道阀	个	2	200
12	线槽装饰罩	40*60	米	50	24
13	5孔电源插座	86系列	个	48	30
14	开关	86系列	个	24	25

15	灯罩	PVC	根	24	12
16	灯管	LED	根	24	15
17	漏电保护装置	10A	个	24	70
18	电源线	2.5 平方	米	320	4
19	PVC 穿线管	25	米	75	2
20	304 不锈钢弯头、支架、扣板		批	1	3000

(二) 用途的简要说明：成都市温江区人民医院的感染性疾病住院部新装氧气、负压、设备带等医用设备，满足医院的使用需求。

(三) 技术规格、参数与要求：

序号	货物名称	规格型号	数量	技术参数及要求
1	氧压检测表箱	超欠压报警	1	压力范围：0Mpa-30MPa
2	304 不锈钢管	氧气 $\Phi 16$	240	304 不锈钢,壁厚 1.5mm
3	304 不锈钢管	氧气 $\Phi 8$	78	304 不锈钢,壁厚 1.5mm
4	氧气终端	新国标	24	流量：单咀计算流量为 3~10L/min, 呼吸机计算流量为 10~20L/min。 压力：终端输出压力为 0.1~0.5MPa (可调), 系统小时泄漏率小于 0.2%
5	氧气维修阀	主管道阀	2	工作压力 ≤ 1 MPa, 接口方式:卡套, 接口管径:16mm, 固定方式:螺丝。
6	房间维修阀	房间维修阀	14	工作压力 ≤ 1 MPa, 接口方式:卡套, 接口管径:8/10mm, 固定方式:螺丝。
7	氧气设备带	铝合金	66	医疗设备带应能在环境温度为 10~40℃, 相对湿度为 30%~75%, 大气压力为 70kpa-106kpa, 额定电压

				为 220V±10% 的条件下正常运行。
8	304 不锈钢管	负压 Φ32	240	304 不锈钢,壁厚 2mm
9	304 不锈钢管	负压 Φ10	78	304 不锈钢,壁厚 1.5mm
10	负压终端	新国标	24	负压终端的工作压力范围为≤1MPa,最大输出流量为<200m ³ /h,环境温度为-20℃~40℃。
11	负压维修阀	主管道阀	2	工作压力≤1MPa,接口方式:卡套,接口管径:32mm,固定方式:螺丝。
12	线槽装饰罩	40*60	50	PVC 材质,阻燃。
13	5 孔电源插座	86 系列	48	86 型。
14	开关	86 系列	24	86 型。
15	灯罩	PVC	24	PVC 材质。
16	灯管	LED	24	LED。
17	漏电保护装置	10A	24	符合国家标准。
18	电源线	2.5 平方	320	无氧铜护套线。
19	PVC 穿线管	25	75	阻燃、防火。
20	304 不锈钢弯头、支架、扣板		1	304 不锈钢。

备注:

以上清单包含安装、调试;

中选单位免费安装呼叫系统,设备由院方提供;

医气管道由门诊大楼医气管井引出,所有施工内容(拆除吊顶、穿管等)由中选单位按要求完成。管道路径涉及约 5 米破路和恢复工作由中选单位完成。

（四）服务要求

1. 提供 365 天、7*24 小时免费故障报修电话支持，10 分钟内作出响应，方便用户对公司服务、产品、技术、业务等问题进行咨询及故障报修，另外用户可通过短信、即时通讯工具 QQ、微信、邮件等通信方式获得售后支持服务。

2. 供应商必须保证采购人所需产品的及时供应。若供应商不能按时供应，采购人有权另行选择供应商供货，供应商必须承担由此产生的损失。

3. 到货后，由采购人收货人员查验中标人所交付产品数量、质量和规格，经验收无误在中标人送货单上签字确认。供应商需保证其所提供商品符合国家、地方和行业的法律、法规要求。

4. 若经采购人查验供应商提供商品的质量、规格不符合采购人要求或产品标准，供应商应于当日无条件更换符合要求的产品，并在产品规定的保修期内免费维修。

5. 自最终验收合格后，双方签署最终验收报告之日起为质量保证期，质保期在技术要求中有规定的，则按其规定，无规定的，质保期按本项目招标文件要求及中标人投标文件承诺执行。在质保期内非人为因素出现故障，无偿免费修复。

6. 在质量保证期内，产品及其配套产品如发生任何质量问题，接到报修电话后 20 分钟内到场，视具体情况最迟 2 个工作日之内解决，在此期间如发生重大质量及安全问题可进行退货处理，退货发生的一切费用全部由投标人承担，也可进行更换，更换所发生的一切费

用全部由投标人负责。投标人应具有良好、迅速的售后服务能力，在对设备的如期交货、安装、及时解决设备故障及设备使用中技术问题的解答等方面具有良好的支持。

7. 按国家有关规定、本项目招标文件的服务要求、投标人的投标文件及承诺以及合同约定进行验收。

8. 按照采购人后勤保障部库房物资验收入库管理制度验收货物。

(五) 甲方名称、地址： 成都市温江区人民医院、成都市温江区康泰路 86 号

(六) 履行合同的时间、地点及方式：

1. 履约时间：合同签订后 30 天完成；

2. 履约地点：成都市温江区康泰路 86 号。

(七) 质量保证期：质保 1 年。

(八) 合同价款支付方式和条件：清单内所有点位全部完成安装，且双方验收合格后支付货款 95%，剩余货款 5%待质保期满一年后且乙方提供支付票据 1 个月内完成支付。

(九) 伴随服务：送货上门，终身保养

二、报价要求：

本项目预算金额 98016 元，报价时以人民币报价。

报价要求：

1. 供应商所报各项产品的单价为包含各种费用的包干单价，采购人不再另行支付其他任何费用。

2. 供应商报价不能超过单价限价，如供应商报价超过单价限价，

其响应文件作无效处理。

三. 供应商要求:

(一). 投标人参加本次投标活动应具备下列条件:

1. 具有独立法人资格, 相应的经营范围, 独立承担民事责任的能力, 并且具有有效的营业执照和经营许可。
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3. 具有完善的售后服务制度和良好的售后服务记录, 能提供良好售后服务。
4. 在经营活动中三年内没有重大违法记录。
5. 本项目不接受联合体报名。

(二). 投标人报名时需以下资料/物品:

1. 统一社会信用代码营业执照(企业法人)或统一社会信用代码法人登记证书(事业法人)复印件。
2. 授权书: 法定代表人/单位负责人授权书原件、法定代表人/单位负责人身份证复印件、授权代表身份证复印件; 授权书格式自拟, 需明确授权人及受权人, 需有双方签章。
3. 参加本次遴选活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪记录的承诺函(格式自拟)。
4. 报价单(模板见附表)。
5. 供应商提交报价单时, 视作完全响应本公告的全部服务要求, 请公司提供承诺函, 格式自拟。

注: 以上资料均需加盖公章, 若提供资料不全、不实或未按要求提供,

将导致投标或中标资格被取消。邮箱报价时，文件以及邮件命名格式为：项目名称+公司名称 并在邮件里注明联系人及联系方式。

四. 供应商不得具有的情形：

1. 提供虚假材料谋取成交；
2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
3. 与采购人或其他供应商恶意串通；
4. 向采购人、专家小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
5. 成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；
6. 未按照文件确定的事项签订采购合同；
7. 合同转包或者违规分包；
8. 提供假冒伪劣产品；
9. 低于成本价不正当竞争；
10. 法律法规规定的其他情形。

注：供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

五. 公告期限、时间地点、联系方式：

公告期限：自本公告发布之日起三个工作日

报名及提交资料截止：2025年4月25日11:30

报名方式：将文件要求的完整报名资料发送至采购部邮箱

邮箱地址：2240851577@qq.com

联系时间：09:00~11:30；14:30~17:00

地 址：成都市温江区康泰路86号，成都市温江区人民医院第三
住院部9楼采购部办公室

联 系 人：肖老师

联系电话：028-82720735

六. 遴选时间：报名结束后根据报价情况确定成交供应商。

七. 本公告解释权归采购人所有。

成都市温江区人民医院

2025年 月 23日

采购部



附表：报价明细表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价最高限价/元	单价报价/元	合计（报价*数量）/元
1	氧压检测表箱	超欠压报警	台	1	1780		
2	304 不锈钢管	氧气 Φ 16	米	240	75		
3	304 不锈钢管	氧气 Φ 8	米	78	45		
4	氧气终端	新国标	个	24	235		
5	氧气维修阀	主管道阀	个	2	200		
6	房间维修阀	房间维修阀	个	14	50		
7	氧气设备带	铝合金	米	66	230		
8	304 不锈钢管	负压 Φ 32	米	240	135		
9	304 不锈钢管	负压 Φ 10	米	78	56		
10	负压终端	新国标	个	24	235		

11	负压维修阀	主管道阀	个	2	200		
12	线槽装饰罩	40*60	米	50	24		
13	5孔电源插座	86系列	个	48	30		
14	开关	86系列	个	24	25		
15	灯罩	PVC	根	24	12		
16	灯管	LED	根	24	15		
17	漏电保护装置	10A	个	24	70		
18	电源线	2.5平方	米	320	4		
19	PVC穿线管	25	米	75	2		
20	304不锈钢弯头、支架、扣板		批	1	3000		
报价合计							

供应商名称:

(盖单位公章)

联系人：

联系电话：

日期：

